

Nr postępowania: WZP.271.5.2021

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

**dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
„Budowa zejścia na plażę w Międzywodziu”**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. poz. 2019, z 2020 r. poz. 1492 i poz. 227) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

### **PYTANIE 1**

Prosimy o przedstawienie rysunku grotów pali oraz ich zestawienia materiałowego.

### **WYJAŚNIENIE**

**Zamieszczono dodatkowy rysunek pali w dokumentacji postępowania na stronie Zamawiającego.**

### **PYTANIE 2**

Prosimy o podanie ilości pali o długości 4m. W kosztorysie są podane 4 szt. na rysunkach jest 6 szt.? Jeśli jest 6 szt. prosimy o zmianę w zestawieniu stali (BL-1 na 16 szt.) i kosztorysie?

### **WYJAŚNIENIE**

**Ilości pali o długości 4m wynosi 6 szt. Zamieszczono poprawione zestawienie (BL-1-16szt.) w dokumentacji postępowania na stronie Zamawiającego. Zamawiający poleca przyjąć do wyceny 0,508 tony (poz. 6 przedmiaru robót) oraz 6 szt. pali dł. 4m (poz. 5 przedmiaru robót).**

### **PYTANIE 3**

Prosimy o poprawienie ilości IPE 270 z 3,405 na 4,378 tony w poz. 6 kosztorysu.

### **WYJAŚNIENIE**

**Zamawiający poleca przyjąć do wyceny 4,378 tony (poz. 6 przedmiaru robót).**

### **PYTANIE 4**

Prosimy o poprawienie ilości blachy gr. 8mm z 5,254 tony na 0,568 tony w poz. 6 kosztorysu.

### **WYJAŚNIENIE**

**Zamawiający poleca przyjąć do wyceny 0,568 tony (poz. 6 przedmiaru robót). Zamieszczono poprawione zestawienie w dokumentacji postępowania na stronie Zamawiającego.**

#### **PYTANIE 5**

Prosimy o poprawienie pozycji RAZEM w poz. 6 kosztorysu wynikających w 2, 3 i 4 pierwszych punktów.

#### **WYJAŚNIENIE**

**Zamawiający poleca przyjąć do wyceny sumę 5,508 tony (poz. 6 przedmiaru robót).**

#### **PYTANIE 6**

Prosimy o informację czy konstrukcja stalowa i pale podlegają cynkowaniu ogniowemu?

#### **WYJAŚNIENIE**

**Konstrukcja stalowa i pale mogą być zabezpieczone przez cynkowanie ogniowe lub przez naniesienie powłok epoksydowych o łącznej grubości 0,8mm .**

#### **PYTANIE 7**

Prosimy o informację czy drewno podlega impregnacji próżniowo – ciśnieniowej?

#### **WYJAŚNIENIE**

**Drewno stosowane do wykonania zamówienia podlega impregnacji próżniowo - ciśnieniowej.**

#### **PYTANIE 8**

Prosimy o informację czy deska pokładowa ma być ryflowana?

#### **WYJAŚNIENIE**

**Deska stosowana na stopnie i pokłady ma być ryflowana.**

#### **PYTANIE 9**

Prosimy o informację czy poręcze, słupki pochwyty mają mieć obłe i gładkie krawędzie (struganie czterostronne)?

#### **WYJAŚNIENIE**

**Poręcze, słupki, pochwyty mają zostać wykonane z drewna czterostronnie struganego z krawędziami frezowanymi.**

#### **PYTANIE 10**

Prosimy o informację czy drewno ma być malowane impregnatem? Jeśli tak to na jaki kolor?

#### **WYJAŚNIENIE**

**Zamawiający zaleca dodatkowe malowanie impregnatem (kolor do uzgodnienia na etapie realizacji z Zamawiającym).**

*Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią jej modyfikację i są wiążące dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego przy składaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu.*