

Od: zastepca@dziwnow.pl
Wysłano: 27 maja 2021 10:40
Do: inwest@dziwnow.pl
Temat: FW: Zejście Międzywodzie - odpowiedzi
Załączniki: Zestawienie.pdf; Detal głowicy pala.pdf

Pozdrawiam
Łukasz Dzioch
Zastępca Burmistrza Dziwnowa

Urząd Miejski w Dziwnowie
tel. (91) 32 75 184, fax. (91) 32 75 164

Urząd Miejski w Dziwnowie informuje, że przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Szczegółowe informacje są udostępnione na stronie internetowej: www.bip.dziwnow.pl w zakładce RODO.

From: Tomasz Lisowski <lisowskit@wp.pl>
Sent: Thursday, May 27, 2021 9:18 AM
To: zastepca <zastepca@dziwnow.pl>
Subject: Pd: Zejście Międzywodzie - odpowiedzi

1. Prosimy o przedstawienie rysunku grotów pali oraz ich zestawienia materiałowego - **załączono rysunek**
2. Prosimy o podanie ilości pali o długości 4m. W kosztorysie są podane 4 szt. na rysunkach jest 6 szt. ? Jeśli jest 6 szt. prosimy o zmianę w zestawieniu stali (BL-1 na 16 szt.) i kosztorysie. - **6 szt. pali o długości 4m, załączono poprawione zestawienie**
3. Prosimy o poprawienie ilości IPE 270 z 3,405 na 4,378 tony w poz. 6 kosztorysu.- **załączono poprawione zestawienie**
4. Prosimy o poprawienie ilśc blachy gr 8mm z 5,254 tony na 0,568 tony w poz 6 kosztorysu - **załączono poprawione zestawienie**
5. Prosimy o poprawienie pozycji RAZEM w poz 6 kosztorysu wynikających w 2, 3 i 4 pierwszych punktów
6. Prosimy o informację czy konstrukcja stalowa i pale podlaegają cynkowaniu ogniowemu? - **zabezpieczenie może być przez cynkowanie lub przez naniesienie powłok epoksydowych o łącznej grubości 0.8mm**
7. Prosimy o informację czy drewno podlega impregnacji próżniowo – ciśnieniowej? - **Tak**
8. Prosimy o informację czy deska pokładowa ma być ryflowana? - **tak ryflowanie obustronne**
9. Prosimy o informację czy poręcze, słupki pochwyty maja mieć obłe i gładkie krawędzie (struganie czterostronne)? - **poręcze z drewna czterostronnie struganego z krawędziami frezowanymi**
10. Prosimy o informację czy drewno ma być malowane impregnatem? Jeśli tak to na jaki kolor? - **Tak zaleca się dodatkowe malowanie impregnatem - kolor wg wytycznych Inwestora**

pozdrawiam
Tomasz Lisowski