

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

**dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Remont nawierzchni promenady od ul. Parkowej do ul. Szosowej w Dziwnowie”**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. poz. 2019, z 2020 r. poz. 1492 i poz. 227) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

PYTANIE 1

W pozycji 14 przedmiaru robót są wskazane nasadzenia w postaci wierzby ostrolistnej. Proszę o wskazanie ilości (sztuk) sadzonek oraz informacji na temat sposobu nasadzeń oraz wymaganych rozmiarów sadzonek.

WYJAŚNIENIE

Zamawiający informuje, że nasadzenia nie są objęte zamówieniem i nie należy przyjmować do wyceny żadnych nasadzeń zgodnie z projektem.

PYTANIE 2

Czy pielęgnacja sadzonek wierzby ostrolistnej po zakończeniu inwestycji będzie należała do obowiązków Wykonawcy?

WYJAŚNIENIE

Nie należy przyjmować do wyceny nasadzenia oraz pielęgnacji wierzby ostrolistnej.

PYTANIE 3

W pozycji 17 przedmiaru robót wskazane jest wykonanie palisady oraz siedziska z drewna egzotycznego. Czy podany gatunek drewna (bangkirai, massaranduba) może zostać zastąpiony przez inny gatunek drewna, oraz czy podane przekroje palisady i siedziska również mogą zostać zmienione w zależności od dostępności na rynku?

WYJAŚNIENIE

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć podany gatunek drzewa lub gatunek o parametrach równoważnych, zgodnie z zasadą równoważności w przypadku pojawienia się nazw własnych. W przypadku gatunku drzewa z jakiego ma być wykonana palisada i siedziska, musi być porównywalna gęstość i ilość substancji oleistych w drewnie. Przekroje palisady i siedziska nie mogą być wymiarami mniejszymi niż przedstawione na rysunkach z uwagi na stabilność konstrukcji. Dopuszcza się wymiary większe.

PYTANIE 4

W pozycji 18 przedmiaru robót jest wskazane ułożenie geotkaniny separacyjnej. Proszę o informację jakiego rodzaju i o jakiej wytrzymałości geotkaninę należy zastosować.

WYJAŚNIENIE

Geotkanina separacyjna ma zapobiegać przesytywaniu się piasku przez murki oporowe, dlatego musi być wykonana z materiału jednorodnego (nie może być to materiał pleciony) o gramaturze nie mniejszej niż 100g/m².

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią jej modyfikację i są wiążące dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego przy składaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu.