

Nr postępowania: WZP.271.3.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Dziwnów”.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

PYTANIE 2

Czy instalacja w budynku szkoły ma 3 oddzielne punkty przyłączeniowe, gdzie na każdy z nich jest oddzielny pobór prądu? Jeżeli to, to będzie potrzebny projekt budowlany dla instalacji przekraczającej 50 Kw.

Zapis z dokumentacji: Szkoła Podstawowa im. 5 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Dziwnowie ul. Mickiewicza 27 i 27A, 72-420 Dziwnów

"Generator fotowoltaiczny należy podzielić między trzy punkty przyłączeniowe kompleksu Szkolnego. Przewiduje się następujący podział:

- cz. 1 Mickiewicza 27 – 27kW – 83 szt. modułów (26,56 kWp)
- cz. 2 Mickiewicza 27 A – 11 kW – 34 szt. modułów (10,88 kWp)
- cz. 3 Mickiewicza Hala Sportowa – 105 kW – 76 szt. modułów (24,32 kWp)"

Zapis z STWiOR

opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze szczegółowymi opiniami, uzgodnieniami z właściwymi organami oraz zatwierdzeniami niezbędnymi do kompleksowej realizacji zadania – 2 egz.

- opracowanie przedmiaru robót – 2 egz.
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego – 2 egz.

Czego konkretnie Państwo wymagają od wykonawcy w ramach przygotowania dokumentacji budowlano-wykonawczej?

WYJAŚNIENIE

Instalacja zgodnie z projektem ma 3 oddzielne punkty przyłączeniowe, a więc każdy z generatorów nie przekracza 50 kW. W ramach opracowania dokumentacji należy wskazać szczegółowe rozwiązania dedykowane dla przyjętego do wyceny systemu paneli fotowoltaicznych, systemu konstrukcji, falownika i obliczeń do przyjętych rozwiązań. Wszystkie rozwiązania muszą opierać się o opracowaną dokumentację w szczególności w zakresie finalnych parametrów instalacji. Dokładny zakres dokumentacji zawarto w punkcie 2.2 STWiOR.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ stanowią jej modyfikację i są wiążące dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego przy składaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Z up. Burmistrza
Łukasz Dziach
Zastępca Burmistrza

