

Nr postępowania: WZP.271.6.2019

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

**dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:**  
**„Przebudowa ulic: Skrajnej i Łąkowej w Międzywodziu”.**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

### PYTANIE

*Zwracam się z zapytaniem czy jest możliwość zamiany warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm na gruzobeton o frakcji 0-63 mm na przebudowie dróg w Międzywodziu na ul. Skrajnej i ul. Łąkowej.*

### WYJAŚNIENIE

Zamawiający dopuszcza zamianę warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm na gruzobeton o frakcji 0-63 mm przy jednoczesnym zastosowaniu warstwy podbudowy min 30 cm wraz z zagęszczeniem.

Z up. Burmistrza  
Łukasz Dziach  
Zastępca Burmistrza

