

Nr postępowania: PB.271.15.2017

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

**dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:**  
**„Remont promenady w Międzywodziu na odcinku od ul. Szkolnej**  
**do ul. Wojska Polskiego, dz. nr 838/12, 838/13”.**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2015.2164) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

### **PYTANIE 1**

*Palisada ma być wykonana z betonu czy betonu zbrojonego? Betonową łatwiej dostać i jest tańsza.*

### **WYJAŚNIENIE**

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz Projekt wskazuje na zastosowanie palisady betonowej prefabrykowanej.

### **PYTANIE 2**

*Czy kostka przeznaczona na nawierzchnię musi być w wymiarach podanych na rysunku? Standardowa kostka nie występuje w podanych wymiarach, a betonowe płytki ciężko dostać. Lokalne firmy nie posiadają ich w takich wymiarach. To samo dotyczy trzech odcieni szarości. Czy może być jeden szary odcień dla całej nawierzchni?*

### **WYJAŚNIENIE**

Wymiary kostki (płytek) podane w Projekcie wynikają z przyjęcia przez projektanta wymiarów materiału konkretnego producenta do stworzenia koncepcji wzoru nawierzchni. Wykonawca może zastosować materiały równoważne, w tym wymiary kostek (płytek) z tolerancją +/- 15% dla każdego wymiaru kostki (płytki). Należy jednak bezwzględnie przestrzegać zaprojektowanych wymiarów elementów zagospodarowania terenu wskazanych w Projekcie. W przypadku zastosowania kostki brukowej odmiennej wymiarowo od przyjętej w Projekcie konieczne będzie uzyskanie akceptacji Zamawiającego zastosowanego materiału

ze względu na zachowanie koncepcji wzoru ułożenia nawierzchni. Zamawiający ogranicza kolorystykę kostki (płytek) zastosowanej na chodniku do dwóch odcieni szarości umożliwiających zachowanie koncepcji wzoru przewidzianego do wykonania. Mogą to być kolory typu „melanz”.

### **PYTANIE 3**

*Emblemat gminy Dziwnów ma być naklejony na panel czy wytopiony w blaszce?*

### **WYJAŚNIENIE**

Emblemat Gminy Dziwnów ma zostać wycięty w blaszce zgodnie z projektem. Wzór logotypu Zamawiający udostępni Wykonawcy na etapie realizacji.

### **PYTANIE 4**

*Z czego wykonana jest obecnie promenada? W opisie technicznym widnieje zapis, że do zakresu zadania należy rozbiórka danego obiektu i że jest to materiał betonowy. Ale jaki? Kostka czy inna nawierzchnia betonowa?*

### **WYJAŚNIENIE**

Istniejąca promenada jest wykonana z betonowych płyt chodnikowych.

### **PYTANIE 5**

*Kosz na śmieci ma być betonowy czy stalowy?*

### **WYJAŚNIENIE**

Do niniejszego wyjaśnienia Zamawiający dołącza zdjęcia poglądowe ławki i kosza na śmieci. Zastosowane przez Wykonawcę elementy muszą być maksymalnie zbliżone wyglądem do zaprezentowanych. Ławki i kosze na śmieci mają być w kolorze białym RAL 9003.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ stanowią jej modyfikację i są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu przy składaniu ofert.

Z up. Burmistrza  
Łukasz Dziuch  
Zastępca Burmistrza