

Dziwnów, dnia 03 lutego 2016r.

Nr zamówienia: PB.271.2.2016

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczące: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa parkingu przy ul. Kościelnej w Dziwnowie”.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2015.2164) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

PYTANIE 1

Prosimy o określenie na jaką odległość mają być wywiezione materiały z rozbiórki i co z ich rozładunkiem?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż materiały powstałe z rozbiórki istniejącej nawierzchni mają być wywiezione na odległość do 5 km. Załadunek i rozładunek ww. materiałów porozbiórkowych leży po stronie Wykonawcy.

BURMISTRZ
Grzegorz Józwiak

