

INW.271.1.4.2014

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawa i montaż lamp hybrydowych w Gminie Dziwnów

Pytanie 1

W projekcie oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są podane dwa panele o mocy 180/195W natomiast w SIWZ jest mowa o dwóch panelach 240W. Zmiana wielkości i mocy paneli może mieć negatywny wpływ na resztę wykonanego projektu lampy oraz jej działanie, a dodatkowo zwiększy koszt całej lampy. W związku z tym które wymaganie co do mocy paneli jest właściwe 2x180/195W czy 2x240W?

Odpowiedź.

Opis przedmiotu zamówienia w SIWZ „Zamawiający zwiększa, w stosunku do projektu, moc panela solarnego, którego wartość musi wynosić minimum 2x240W/24V.” jest obowiązujący. Wobec powyższego należy przyjąć większą wartość parametru mocy panela.


BURMISTRZ
Grzegorz Józwiak