Uwagi:

1. Poziom prowadzenia sieci może ulec zmianie w zależności od odkrytego poziomu istniejącego uzbrojenia.
2. W rejonie istniejącego uzbrojenia nie dopuszcza się prowadzenia prac ziemnych przy użyciu sprzętu mechanicznego.
3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową.
4. Na skrzyżowaniach projektowanej sieci z istniejącymi kablami elektrycznymi, kable należy zabezpieczyć dzielącą rurą osłonową typu arot a ps.
5. Rzędne, materiał oraz średnice istniejących przewodów potwierdzić po dokonaniu odkrywek na budowie









redan

BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE sp. z o.o.
M. JAWIEŃ, M. KOWALSKA-SZCZECHOWSKA
TEL./FAX 091 4313000

Nazwa inwestycji:
PROJEKT BUDOWLANY
MODERNIZACJA PORTU RYBACKIEGO W DZWONOWIE

Adres inwestycji:
Dębenko, gmina Dębenko
obręb 0002--Dębenko; dz. nr 35/15, 84/20, 84/22, 88/6, 89/43, 89/5

Inwestor:
Gmina Dębenko
ul. Szkolna 5
72-420 Dębenko

PROJEKTOWAŁ:		PODPIS:
mgr inż. Maciej Lewandowski upr. bud. nr 123/2010 w specjalności sanitarnej		
PROJ. CZĘŚCI:		PODPIS:
mgr inż. Maria Lewandowska		
	mgr inż. Jakub Nicolaszi	
SPRAWDZIŁ:		PODPIS:
mgr inż. Tomasz Cygnik upr. bud. nr 1234/2009/WKP/O w specjalności sanitarnej		

SKALA GŁÓWNA:
KANALIZACJA GRAWITACYJNA - PROFILE 3 z 3

Branża:
SANITARNA

Etap:
PROJEKT BUDOWLANY

Skala:	Nr rys.:
1:100/500	9_006

Prawa AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPYRIGHTS RESERVED
Niniejsze opracowanie nie może być powielane ani udostępniane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora projektu.