Uwagi:

1. Poziom prowadzenia sieci może ulec zmianie w zależności od odkrytego poziomu istniejącego uzbrojenia.
2. W rejonie istniejącego uzbrojenia nie dopuszcza się prowadzenia prac ziemnych przy użyciu sprzętu mechanicznego.
3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową.
4. Na skrzyżowaniach projektowanej sieci z istniejącymi kablami elektrycznymi, kable należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową typu arot a pe.
5. Rzędne, materiał oraz średnice istniejących przewodów potwierdzić po dokonaniu odkrywek na budowie



| | | |