Uwagi:

1. Poziom prowadzenia sieci może ulec zmianie w zależności od odkrytego poziomu istniejącego uzbrojenia.
2. W rejonie istniejącego uzbrojenia nie dopuszcza się wykonywania robót ziemnych przy użyciu sprzętu mechanicznego.
3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową.
4. Na skrzyżowaniach projektowanej sieci z istniejącymi przewodami należy zachować 0,5 m od zewnętrznych ścianek rurą osłonową typu arot a.s.
5. Rzędne, materiał oraz średnice istniejących przewodów potwierdzić po dokonaniu odkrywek na budowie

PEHD 90mm, SDR17, Rzd=+0,51
PEHD 110mm, SDR17, Rzd=+0,30
PEHD 90mm, SDR17, Rzd=+0,54
PEHD 110mm, SDR17, Rzd=+0,54