

Samorządowy Zakład Budżetowy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
72- 420 Dziwnów ul. Mickiewicza 19
tel. 91 38 13 088

Dziwnów, dnia 29 listopada 2012 r.

W/16/Dziwnów/2012

Gmina Dziwnów
ul. Szosowa 5
72-420 Dziwnów

WARUNKI TECHNICZNE

do projektowania przyłącza wodociągowego w m. Dziwnów,
ulica Słowackiego, działka nr 604 – nabrzeże turystyczne

I. Miejsce włączenia do istniejącej sieci wodociągowej:

- dla obiektu kawiarni na wysokości ulicy Małej oraz budynku sanitarnego - rurociąg sieci wodociągowej de 280 PE,
- dla budynku kawiarni na wysokości ulicy Parkowej – rurociąg sieci wodociągowej Ø 150 azbestocement.

II. Sposób włączenia:

- na kołnierzową opaskę do nawiercania z zasuwą odcinającą.

III. Opis trasy:

- przyłączy wody zaprojektować w działce drogowej nr 239 oraz działce nr 604,
- w trasie rurociągu zaprojektować wykonanie przełączenia wszystkich istniejących podłączeń rurami PE za pomocą zaworu do nawiercania pod ciśnieniem, o średnicy wynikającej z wyliczonego zapotrzebowanie na wodę.
- przejścia porzeczne przez drogę 102 (dz. nr 239) zaprojektować w rurach osłonowych.

IV. Średnica , materiał:

- zasilanie hydrantów ppoż. minimum de 90 PE,
- zasilanie obiektów minimum de 32 PE.

V. Uzbrojenie

- hydranty ppoż. (nadziemne) w odległości maksymalnej 75 m od budynku,
- zasuwy w projektowanych miejscach włączeń w istniejącą sieć,
- konsole do montażu wodomierzy Ø 15, wyposażonymi w zawór odcinający i zawór antyskażeniowy, zainstalować w studniach wodomierzowych lub w budynkach, w wydzielonych pomieszczeniach.

VI. Warunki ogólne

Niniejsze warunki są podstawą do opracowania projektu technicznego przyłącza wodociągowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, który należy przedstawić w ZWiK Dziwnów w celu dokonania uzgodnień branżowych. Do wykonania przyłącza można przystąpić po spełnieniu wymogów zawartych w Ustawie „Prawo Budowlane”. Zakończenie robót należy zgłosić do ZWiK w celu dokonania odbioru technicznego. Warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie dokumentacji technicznej, oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. Ustala się ważność warunków technicznych na okres 24 miesięcy od daty wydania.

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. technicznych

Robert Waleryszak

K/11/Dziwnów/2012

Gmina Dziwnów
ul. Szosowa 5
72-420 Dziwnów

WARUNKI TECHNICZNE

do projektowania przyłącza kanalizacyjnego w m. Dziwnów,
ulica Słowackiego, działka nr 604 – nabrzeże turystyczne

I. Miejsce włączenia

- studnia kanalizacyjna na sieci kanalizacji gminnej ks 315, o rzędnych 1,38/0,23 ; 1,68/0,26
- studnia kanalizacyjna na sieci kanalizacji gminnej ks 250, o rzędnych 1,16/-083,
- studnia kanalizacyjna na przyłączy kanalizacyjnym ks 200, o rzędnych 1,02/0,07 ; 1,25/-0,14 po uzyskaniu zgody właściciela działki nr 603/1.

II. Sposób włączenia

- w kinetę studni PCV,

III. Średnica , materiał

- minimum DN 160 PVC.

IV. Uzbrojenie

- studnia rewizyjna, co ok. 40 mb oraz w miejscach zmiany kierunku trasy.

V. Warunki ogólne

Niniejsze warunki są podstawą do opracowania projektu technicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, który należy przedstawić w ZWiK Dziwnów w celu dokonania uzgodnień branżowych. Do wykonania robót można przystąpić po spełnieniu wymogów zawartych w Ustawie „Prawo Budowlane”. Zakończenie robót należy zgłosić do ZWiK w celu dokonania odbioru technicznego. Warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie dokumentacji technicznej, oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. Ustala się ważność warunków technicznych na okres 24 miesięcy od daty wydania.

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. technicznych

Robert Waleryszak