

Przetarg nieograniczony: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w Łukęcinie”

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w Łukęcinie

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
objętego PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013

GMINA DZIWNÓW
UL. SZOSOWA 5
72-420 DZIWNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE **PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

na:

**Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie
oraz budowa sieci wodociągowej i sieci
kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w Łukęcinie**

Przetarg nieograniczony: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w Łukęcinie”

Numer postępowania: INW.271.5.2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

**Nazwa zamówienia publicznego:
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz budowa sieci wodociągowej
i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w Łukęcinie**

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

GMINA DZIWNÓW
ul. SZOSOWA 5
72-420 DZIWNÓW
www.bip.dziwnow.pl
um@dziwnow.pl

II. Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** o wartości wyższej niż wyrażona w złotych równoważność kwoty 14 000 euro, niższej jednak od kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm., dalej: „PZP”) Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 oraz art. 39 - 46 PZP

III. Oferty częściowe i wariantowe

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 PZP
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 PZP.

IV. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia Wykonawcy robót uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Rozliczenie finansowe wykonania robót uzupełniających nastąpi wg wyboru Zamawiającego na podstawie kosztorysów sporządzonych w oparciu o właściwe katalogi nakładów rzeczowych oraz średnie ceny jednostkowe robocizny, materiałów i sprzętu, opublikowane przez Wydawnictwo „SEKOCENBUD” lub cen rynkowych.

Przetarg nieograniczony: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w Łukęcinie”

V. Informacja o podwykonawcach

Zamawiający nie ogranicza zakresu przedmiotu zamówienia, który może być powierzony podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom, pod warunkiem wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, jakie będą oni wykonywać.

VI. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w Łukęcinie.

W ramach budowy SUW przewiduje się wykonanie:

- hali filtrów z linią technologiczną uzdatniania wody;
- budynku socjalno-biurowego SUW;
- odstożnika popłuczyn;
- komory zasuw;
- studzienek na osad;
- neutralizatora ścieków chemicznych;
- zbiornika bezodpływowego kanalizacji sanitarnej;
- stacji transformatorowej;
- rozdzielni głównej;
- stanowiska agregatu prądotwórczego;
- sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i sygnalizacyjnej;
- ogrodzenie i zagospodarowanie terenu.

W ramach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w Łukęcinie przewiduje się wykonanie:

- sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem o długości L=160,5m;
- przyłączy wodociągowych w ilości 6 szt. o długości L=12,0m;
- sieci kanalizacji ściekowej wraz z uzbrojeniem o długości L=461,5m;
- Przyłączy do kanalizacji ściekowej w ilości 19 szt. o długości L=44,5m.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacjach projektowych oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w opisie rozwiązań równoważnych dla zastosowanych w dokumentacji projektowej.

Jeśli gdziekolwiek w projekcie lub SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie materiałów równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Opis rozwiązań równoważnych dla linii technologicznej uzdatniania wody stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

kody CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-9 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

VII. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: **30.04.2014r.**

IX. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP.
2. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 PZP, którzy wykażą zamawiającemu, że:

2.1. w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:

2.1.1 w okresie ostatnich 5 lat, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert zrealizowali przynajmniej jedno zamówienie, polegające na wykonaniu robót budowlanych dotyczących budowy lub przebudowy stacji uzdatniania wody w technologii orurowania ze stali kwasoodpornej o wydajności minimum 200 m³/h i wartości robót nie mniejszej niż 4 miliony złotych brutto;

LUB wykażą że:

w okresie ostatnich 5 lat, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert zrealizowali przynajmniej dwa zamówienia, w tym przynajmniej jedno polegające na wykonywaniu robót budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy kompletnych obiektów budowlanych o wartości co najmniej 3 milionów złotych brutto oraz przynajmniej jedno zamówienie, polegające na dostawie i montażu linii technologicznej i urządzeń do uzdatniania wody w technologii orurowania ze stali kwasoodpornej o wartości co najmniej 3 milionów złotych brutto;

2.1.2 w okresie ostatnich 5 lat, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert zrealizowali przynajmniej jedno zamówienie, polegające na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej o wartości 400 tysięcy złotych brutto.

2.2. w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

2.2.1. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia wymagane przez Zamawiającego do zajmowania stanowisk:

2.2.1.1. Kierownika budowy - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektoniczno – konstrukcyjnej;

2.2.1.2. Kierownika robót sanitarnych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami sanitarnymi;

2.2.1.3. Kierownik robót elektrycznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub

Przetarg nieograniczony: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w Łukęcinie”

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami elektrycznymi.

2.3. w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:

2.3.1. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych);

2.3.2. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1.500.000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

X. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP, może polegać na wiedzy i doświadczeniu (warunek wskazany w pkt IX. 2.1), potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów (warunek wskazany w pkt IX.2.2.) niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz weryfikacji braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z zasadą spełnia – nie spełnia. Warunek uznaje się za spełniony gdy parametry wskazane przez wykonawcę w ramach warunku są większe od wartości minimalnych określonych przez zamawiającego.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP. Warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt IX niniejszej Instrukcji dla Wykonawców wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia powinni spełniać łącznie.

W przypadku gdy wartość określona w warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców zostanie wyrażona w walucie obcej, to do oceny spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu zostaną przeliczone na PLN według średniego kursu NBP danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dla wykazania braku podstaw do wykluczenia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu wraz z pisemną ofertą wykonawcy składają następujące oświadczenia i dokumenty:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 PZP, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24 ust. 1 PZP, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Niniejszy wykaz sporządzić należy w oparciu o Załącznik nr 2 do treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.
 5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, dedykowanych na stanowiska określone w pkt IX.2,2 wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Niniejszy wykaz sporządzić należy w oparciu o Załącznik nr 3 do treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.
 6. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wskazana w pkt. IX.2.3.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.
 7. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, na kwotę nie mniejszą niż wskazana w pkt. IX.2.3.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.
 8. Listę podmiotów, należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
 9. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.
 10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 - 1) zamiast dokumentu określonego w pkt X.3, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 - b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Przetarg nieograniczony: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w Łukęcinie”

11. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, szczególnie w przypadku oferowania przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w odniesieniu do przyjętych w dokumentacji projektowej, Wykonawcy będą zobowiązani przedstawić wraz z ofertą:
- a) próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 - b) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
 - c) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich.

Wymienione dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

XII. Sposób porozumiewania się zamawiającego i wykonawcy. .

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazywane przez zamawiającego i wykonawców podczas postępowania o udzielenie zamówienia mogą być przesyłane pisemnie, faksem oraz e-mailem na adres:

Urząd Miejski w Dziwnowie,
ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów
faks: 091 32 75 164

e-mail: inwest@dziwnow.pl.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną uważa się za złożone w terminie. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

3. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

Łukasz Dzioch, Łukasz Ziemba

tel. 91 32 75 183, 91 32 75 184

fax. 91 32 75 164

w terminach poniedziałek – piątek od 8:00 do 15:00

Zakres upoważnienia wyżej wymienionych osób obejmuje również potwierdzanie wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną.

XIII. Tryb składania zapytań przez wykonawcę.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, udzieli odpowiedzi na zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Przetarg nieograniczony: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w Łukęcinie”

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu o którym mowa w pkt 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3.. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących niniejszej Specyfikacji.

4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia tę treść na stronie internetowej pod adresem, pod którym zamieszczona została specyfikacja.

XIV. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej, www.bip.dziwnow.pl, na której udostępniona została specyfikacja.

2. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wiążą zamawiającego oraz wykonawcę.

2. Jeżeli zmiana treści specyfikacji spowoduje konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu zamawiający zamieści stosowne ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji specyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert, wykonawcy zostaną zawiadomieni przez publikację ogłoszenia na stronie internetowej www.bip.dziwnow.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

XV. Wymagania dotyczące wadium.

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 150.000,00 PLN, (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium może zostać wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: BANK PEKAO SA I/O w Kamieniu Pomorskim, nr konta 18 1240 3868 1111 0000 4093 6541

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze. zm.)

3. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dostarczyć zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.

4. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przy zastrzeżeniu poniższych przesłanek zatrzymania

Przetarg nieograniczony: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w Łukęcinie”

wadium. Zamawiający zwróci wadium wykonawcy, którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Zamawiający, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, niezwłocznie zwróci mu wniesione wadium.

6. Zamawiający będzie żądać ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zaś wykonawca zobowiązany będzie do ponownego wniesienia wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwraca wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszając je jednocześnie o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowych za przelew kwoty wadium na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, a także pełnomocnictw, chyba że wykaże, iż nieprzedłożenie dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw w terminie nastąpiło z niezależnych od niego przyczyn.

9. Zamawiający zatrzyma wraz z odsetkami wadium złożone przez wykonawcę, którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy:

- 1) wykonawca ten odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- 2) wykonawca ten nie wniósł w terminie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- 3) z przyczyn leżących po stronie tego wykonawcy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe.

XVI. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego, zgodnie z art. 85 ust. 2 PZP może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni. Zgoda wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie.

XVII. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta winna zawierać prawidłowo wypełniony komputerowo bądź maszynowo formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców oraz niżej określone dokumenty:

- a) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów, złożonych wraz z ofertą,
- b) w przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełnomocnictwo do reprezentowania tych wykonawców,
- c) oświadczenia i dokumenty dotyczące wykonawcy, określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, których wzory określił zamawiający w formie załączników do Instrukcji dla Wykonawców, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do ich treści.

4. Ofertę winna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę, sporządzony w języku innym niż język polski, winien zostać złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie rozbieżności pomiędzy treścią dokumentu w oryginalnej wersji językowej oraz jego wersją polską, zamawiający za wiążącą uzna wersję polską.
6. Oferta musi zostać podpisana przez wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa/działają na podstawie udzielonego jej/im pełnomocnictwa, jego treść winna w sposób wyraźny wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Oryginał bądź uwierzytelnioną kopię przedmiotowego pełnomocnictwa należy załączyć do oferty.
7. Dokumenty składane wraz z ofertą, inne niż pełnomocnictwa wymienione w pkt. XVII.2 oraz XVII.6. Instrukcji dla Wykonawców, mogą zostać złożone w oryginale bądź w formie kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno nastąpić w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. opatrzenie podpisu poświadczającego kopie dokumentu jego imienną pieczętą).
8. Każda strona oferty musi zostać podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc., musi zostać parafowane przez wykonawcę.
9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Zaleca się ponumerowanie stron oferty.
10. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
11. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.), wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Oświadczenia bądź dokumenty, zawierające te informacje winny być umieszczone w osobnym, wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, to jest informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu udzielonej gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
12. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oferta winna czynić zadość następującym wymaganiom:
 - 1) być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przez nich pełnomocnika/ partnera wiodącego, którego umocowanie wynika z załączonego do oferty oryginału bądź kopii uwierzytelnionej pełnomocnictwa, zgodnie z wymogami określonymi w punkcie XVII.
 - 2) W przypadku wybrania jako najkorzystniejszej oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ponosić oni będą odpowiedzialność solidarną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia publicznego. .
 - 3) W przypadku wybrania jako najkorzystniejszej oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wykonawca ten przed zawarciem umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego przedłoży zamawiającemu uwierzytelnioną kopię umowy regulującej zasady współpracy tychże wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta przedmiotowa umowa nie może upłynąć przed terminami realizacji zamówienia publicznego, określonymi w pkt VII niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, bądź przed terminem dokonania odbioru końcowego robót w przypadku opóźnienia lub zwłoki wykonawcy w realizacji inwestycji.

Przetarg nieograniczony: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w Łukęcinie”

XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę oraz pozostałe dokumenty należy przesłać bądź złożyć w siedzibie zamawiającego:

URZĄD MIEJSKI W DZIWNOWIE
ul. SZOSOWA 5
72-420 DZIWNÓW
Sekretariat

w terminie do dnia 26.04.2013 r. do godz. 10:00.

2. Ofertę oraz pozostałe dokumenty należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach (zewnątrznej i wewnętrznej), uniemożliwiających odczytanie ich zawartości bez uszkodzenia tychże kopert, oznakowanych następująco:

- koperta zewnętrzna: Przetarg nieograniczony – Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w Łukęcinie - OFERTA. Nie otwierać przed 26.04.2013r. godz. 10:30;
- koperta wewnętrzna: dane teleadresowe wykonawcy składającego ofertę umożliwiające zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania wykonawcom, po upływie terminu do wniesienia odwołania.

4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Oświadczenie o wycofaniu bądź zmianie oferty winno być doręczone zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o zmianie oferty winno być opakowane tak jak oferta, przy czym koperta zewnętrzna winna zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem „ZMIANA”. Oświadczenie o wycofaniu oferty może zostać opakowane wyłącznie w jedną kopertę, oznaczoną zgodnie z wyżej określonymi wymogami dla koperty zewnętrznej i wewnętrznej oraz z dopiskiem „WYCOFANIE”

5. Miejsce otwarcia ofert:

URZĄD MIEJSKI W DZIWNOWIE
ul. SZOSOWA 5
72-420 DZIWNÓW
Sala konferencyjna
dnia 26.04.2013r. o godz. 10:30

XIX Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

1. Zamawiający dokona otwarcia ofert w miejscu i terminie, określonym w pkt. XVIII. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także jeśli jest wymagany termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną niezwłocznie przekazane wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, z wyłączeniem przypadków, w których mimo złożenia tychże dokumentów oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu, bądź konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone w odpowiedzi na

Przetarg nieograniczony: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w Łukęcinie”

wezwanie zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

5. Zamawiający może również wezwać wykonawców do złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień, dotyczących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień w zakresie treści złożonych przez nich ofert, przy czym niedopuszczalne jest prowadzenie przez zamawiającego i wykonawcę negocjacji, dotyczących złożonej oferty jak również, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści ofert.

7. W celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień w zakresie elementów mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli po dokonaniu oceny złożonych przez wykonawcę wyjaśnień oraz załączonych do nich dowodów potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

8. Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

W przypadku błędu w obliczeniu ceny brutto w formularzu oferty Zamawiający uzna, że prawidłowo podano cenę netto. Cena netto zostanie przyjęta jako podstawa dodania podatku VAT według obowiązującej stawki i tak obliczona cena zostanie przyjęta do porównania ofert.

9. Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 PZP oraz odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 PZP.

XX. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia rozumiana jest jako całkowite wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia i jest ceną ryczałtową w znaczeniu i ze skutkiem wynikającym z art. 632 Kodeksu cywilnego.

2. Dołączony do SIWZ przedmiar robót jest dla wykonawcy materiałem pomocniczym w kalkulacji ceny.

3. Cena łączna za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz ceny za poszczególne świadczenia, wchodzące w skład przedmiotu zamówienia powinny być wyrażone w złotych (PLN) cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem obowiązującego podatku VAT - jeżeli występuje.

4. Cena łączna podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

5. Wykonawca może wskazać tylko jedną cenę łączną za wykonanie przedmiotu zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

6. Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny w trakcie obowiązywania umowy na realizację zamówienia publicznego.

7. Cena łączna brutto będzie podlegała ocenie w ramach przyjętego kryterium oceny ofert.

XXI. Kryteria oceny oferty i wyboru najkorzystniejszej oferty.

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
 - 1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
 - 1.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
 - 1.3. wniesiono poprawnie wadium,
 - 1.4. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający, w stosunku do ofert spełniających wymogi opisane w pkt. XXI.1. stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.
3. W kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena łączna brutto

----- x 100% x 100 pkt = liczba punktów

cena łączna brutto oferty ocenianej

Nazwa kryterium	Waga
CENA	100%

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:
5. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.
6. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

Nazwa kryterium	Wzór	Sposób oceny
CENA	$\text{punktacja oferty} = \left(\frac{\text{najniższa cena ofertowa}}{\text{cena badanej oferty}} \right) \times 100\text{pkt} \times 100\%$	WYLICZENIE MATEMATYCZNE

7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
8. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Powiadomienie odpowiadać będzie wymogom określonym w art. 92 PZP.

XXII Unieważnienie postępowania

Zamawiający dokona unieważnienia postępowania w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 PZP. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia. Zawiadomienia te zostaną przesłane wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty.

XXIII. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający, przed przystąpieniem do podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego, zażąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności:
 - 1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,
 - 2) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
 - zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego,
 - zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.bip.dziwnow.pl,
6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu ustawowego przewidzianego na wniesienie odwołania. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odrębnym pismem.

XXIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesie przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu jej zawarcia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % zaoferowanej ceny łącznej brutto.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostanie w jednej lub kilku następujących formach:
 - 1) w pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy zamawiającego BANK PEKAO SA I/O Kamień Pomorski, nr konta 18 1240 3868 1111 0000 4093 6541
 - 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym
 - 3) w gwarancjach bankowych,
 - 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych
 - 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze zm.Sposób przekazania zabezpieczeń, o których mowa w ppkt. 2 do 5 ustala się jako dostarczenie zamawiającemu oryginału dokumentu przed podpisaniem umowy.

XXV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

1. Postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, o ile zmiany te wynikają z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, zgodnie z § 12 Postanowień Umowy, stanowiących Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
3. Wprowadzenie zmian nastąpić może jedynie po powiadomieniu Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia otrzymania projektu zmian do umowy, nie wyrazi uzasadnionego sprzeciwu wobec proponowanych zmian. Uzasadniony sprzeciw Wykonawcy będzie uznany, gdy:

Przetarg nieograniczony: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w Łukęcinie”

- a) bezpośrednio naruszy interes Wykonawcy poprzez obciążenie dodatkowymi kosztami lub
- b) wydłuży termin prac będących przedmiotem umowy i wpłynie na harmonogram prac zaplanowanych przez Wykonawcę przez co narazi go na kary pieniężne.

4. Zamawiający nie dopuszcza przedłużenia terminu zakończenia robót chyba, że przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy nastąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zaistniałych przyczynach, mogących mieć wpływ na przedłużenie terminu realizacji zamówienia publicznego w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia. Zamawiający, gdy uzna to za uzasadnione, wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, Zmiana umowy dokonana zostanie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

XXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Odwołanie przysługuje wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku niezgodnej z przepisami PZP czynności zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający na podstawie PZP jest zobowiązany

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 PZP.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP., albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej, przysługujących w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zasady ich wnoszenia, określa Dział VI PZP.

XXVII. Zamówienia częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XXVIII. Umowa ramowa.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXIX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą realizowane będą wyłącznie w złotych (PLN).

XXX. Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

XXXI. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXXII. Postanowienia końcowe.

Zasady udostępniania dokumentów.

1. Uczestnikom postępowania służy w każdym czasie prawo wglądu do protokołu postępowania, do ofert po upływie terminu ich składania, z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
2. Udostępnienie wyżej opisanych dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:
 - zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
 - zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
 - zamawiający wyznaczy członka Komisji Przetargowej, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,
 - udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców zastosowanie mają przepisy ustawy PZP, a w przypadku gdyby dana kwestia pozostawała poza zakresem normowania PZP, przepisy Kodeksu cywilnego.

XXXIII. Załączniki

Załączniki składające się na integralną część specyfikacji:

1. Formularz ofertowy wykonawcy
2. Tabela oceny technicznej oferty
3. Wykaz robót
4. Wykaz osób
5. Oświadczenie z art. 24
6. Oświadczenie z art. 22
7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
8. Projekt umowy
9. Opis wymagań dla rozwiązań równoważnych
10. Przedmiary robót, Projekt BW, STWiOR

Przetarg nieograniczony: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w Łukęcinie”

Załącznik Nr 1

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Strona internetowa:

Numer telefonu: 0 (**)

Numer faksu: 0 (**)

Numer REGON:

Numer NIP:

Dane dotyczące zamawiającego

GMINA DZIWNÓW
SZOSOWA 5
72-420 DZIWNÓW

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w Łukęcinie nr sprawy: INW.271.5.2013, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena ofertowa nettozł
(Słownie:.....)

Stawka pod. VAT.....%, wartość pod. VAT.....zł

Cena ofertowa bruttozł
(Słownie:.....)

Oświadczam, że :

Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: 30.04.2014r.

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

..... tel. / faks: zakres odpowiedzialności.....

..... tel. / faks: zakres odpowiedzialności.....

Przetarg nieograniczony: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w Łukęcinie”

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię

Stanowisko

Telefon.....Fax.....

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy
-

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczam/oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
2. Oświadczam/oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, iż wadium w kwocie zostało wniesione w dniuw formie:
4. Oświadczam/ oświadczamy, iż wadium powinno zostać zwrócone na rachunek bankowy prowadzony w Banku.....o numerze:
5. Zamówienie zrealizuję/zrealizujemy samodzielnie/przy udziale podwykonawców. Podwykonawcom zostanie powierzona realizacja następującego zakresu zamówienia:
.....
.....

Inne informacje wykonawcy:

.....
.....
.....

_____, dnia _____ 2013 r.

Imiona i nazwiska osób
uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 2

Tabela do oceny technicznej oferty

Wymaga się aby Oferent załączył poniższe zestawienie z wykazem urządzeń przyjętych w swojej ofercie (podać typ, ilość i producenta), a jedynie dla wszystkich zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej elementów załączył komplet dokumentów poświadczających równoważność proponowanych rozwiązań, w tym: atesty, aprobaty techniczne, karty katalogowe, stosowne obliczenia, rysunki techniczne (rzut z góry, rzut z boku, przekrój poprzeczny, przekrój podłużny), schematy elektryczne oraz DTR.

Oświadczam, że przy realizacji zadania „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w Łukęcinie dla miejscowości Strzeżewo Gmina Dziwnów, zastosuję niżej wymienione elementy wyposażenia:

<i>Lp.</i>	<i>Element wyposażenia wg.PT</i>	<i>Typ oferowany</i>	<i>Ilość Kpl./szt</i>	<i>Dostawca / Producent</i>
1	Zestaw aeracji AIC 1800			
2	Sprężarka AB40-380-400			
3	Zestaw filtracyjny FIC/208/1251 (odżelazianie)			
4	Zestaw filtracyjny FIC/208/1251 (odmanganianie)			
5	Zestaw dmuchawy 50H/19kW			
6	Pompa płuczna NB 125-250/266/22kW			
7	Przepływomierz FM 300 DN 200			
8	Osuszacz z higrostatem QDB 200			
9	Zestaw chloratora DME			
10	Rozdzielnia pneumatyczna RP IC			
11	Rozdzielnia technologiczna typ RT IC			
12	Rurociągi i kształtki ze stali kwasoodpornej 1.4301 poza zestawami technologicznymi, spawy wykonane za pomocą głowic do spawania orbitalnego, odgałęzienia wykonane za pomocą obróbki plastycznej – wyciąganie szyjek oraz gięcia rurociągów		-	
13	System zdalnego monitorowania pracy Zestawu – SyDiaView			

Przetarg nieograniczony: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w Łukęcinie”

Załącznik Nr 3

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

WYKAZ ROBÓT

Będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy poświadczam(-y) wykonanie przez Wykonawcę poniższych zamówień:

Termin wykonania zamówienia	Przedmiot zamówienia	Wartość wykonanych przez Wykonawcę zamówień	Zamawiający

UWAGA: Do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

_____, dnia _____ 2013 r.

Imiona i nazwiska osób
uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy

Przetarg nieograniczony: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w Łukęcinie”

Załącznik Nr 4

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy poświadczam(-y) iż w realizacji zamówienia będą brały udział poniższe osoby:

Imię, Nazwisko	Wykształcenie/Zawód	Stanowisko/Funkcja/ Doświadczenie	Nr uprawnień/Decyzji	Podstawa dysponowania osobami

_____, dnia _____ 2013 r.

Imiona i nazwiska osób
uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy

Przetarg nieograniczony: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w Łukęcinie”

Załącznik Nr 5

.....
(pieczęć nagłówek Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego Wykonawcy

Oświadczam, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

_____, dnia _____ 2013 r.

Imiona i nazwiska osób
uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy

Przetarg nieograniczony: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w Łukęcinie”

Załącznik Nr 6

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

_____, dnia _____ 2013 r.

Imiona i nazwiska osób
uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy

Przetarg nieograniczony: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w Łukęcinie”

Załącznik Nr 7

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczam, że Wykonawca.....

- 1) nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)*
- 2) należy do grupy kapitałowej, o mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w skład której wchodzi następujące podmioty*

Lp.	Nazwa	siedziba
1.		
2.		

* niepotrzebne skreślić

_____, dnia _____ 2013 r.

Imiona i nazwiska osób
uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy

Przetarg nieograniczony: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w Łukęcinie”

Załącznik Nr 8

UMOWA (projekt) nr INW.272.....2013

zawarta w dniu2013r.

pomiędzy:

Gminą Dziwnów z siedzibą w Dziwnowie, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów
NIP: 986-01-56-976, REGON: 811684918,

reprezentowaną przez:

Grzegorza Józwiaka – Burmistrza Gminy Dziwnów
 zwaną dalej **Zamawiającym**,

a

(**nazwa firmy**)z siedzibą w, przy
 ul., NIP, REGON, KRS.....reprezentowanym przez:

1. -
2. -

zwanym dalej **Wykonawcą**.

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”

w wyniku prowadzonego postępowania nr INW.271.5.2013 w trybie przetargu nieograniczonego (dalej: „Przetarg”), zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze. zm., dalej: „PZP”), została zawarta Umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w Łukęcinie” (dalej: Przedmiot Umowy”)
2. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym Załącznika nr 1 do Umowy, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, ze złożoną ofertą (stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy) oraz na podstawie przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.
3. Przedmiot Umowy opisany jest, wedle kolejności hierarchicznej w następujących dokumentach:
 - 1) Umowie, wraz z załącznikami do niej,
 - 2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla Przetargu wraz z jej modyfikacjami, dokonanymi w trakcie postępowania przetargowego,
 - 3) Ofercie.
4. Dla interpretacji postanowień Umowy, w tym przede wszystkim dla określenia wzajemnych praw i obowiązków Stron, dokumenty określone w § 1 ust. 3 pkt 1-3 będą miały rangę wynikającą z kolejności ich przywołania. Jednocześnie strony postanawiają, iż dokumenty te będą wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające, w tym znaczeniu, że w przypadku zaistnienia jakiegokolwiek niejednoznaczności, wieloznaczności lub rozbieżności, Strony nie ograniczą w żaden sposób ani zakresu Przedmiotu Umowy, ani zakresu należytej staranności.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do kontrolowania postępu robót budowlanych..
6. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zaleceń Zamawiającego, co do sposobu realizacji Przedmiotu Umowy.

Przetarg nieograniczony: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w Łukęcinie”

7. Zamawiający przekaze Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy jeden komplet dokumentacji projektowej.

8. Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia przekazania uzgodni i sporządzi z Zamawiającym Harmonogram rzeczowo - finansowy robót budowlanych, który stanowić będzie Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

§ 2

1. Strony ustalają, iż wykonanie Przedmiotu Umowy: nastąpi w terminie do dnia 30.04.2014r.

2. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie nie dłuższym 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy.

3. Wykonawca Przedmiot Umowy będzie realizował samodzielnie lub przy pomocy Podwykonawcy (podwykonawców), w zakresie następujących prac:

4. Do zawarcia umowy z każdym Podwykonawcą w zakresie realizacji robót określonych w ust. 3, jak również w zakresie nie wskazanym w ust. 3 oraz w Ofercie wymagana jest zgoda Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu każdej umowy lub projektu umowy z Podwykonawcą, dotyczącego wykonania Przedmiotu Umowy. Jeżeli Zamawiający w ciągu 14 dni od daty przedstawienia wyżej określonych dokumentów nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą o treści wynikającej z przedłożonego Zamawiającemu projektu umowy bądź umowy.

6. Strony ustalają, iż postanowienia § 2 ust. 4 i 5 znajdują odpowiednie zastosowanie w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, przy czym w takim wypadku zgodę na zawarcie umowy z dalszym Podwykonawcą winien wyrazić również Wykonawca..

7. Wykonawca odpowiada za roboty wykonane przez Podwykonawcę, co do zakresu rzeczowego jak i jakości jak za działania i zaniechania własne.

8. Zamawiający dokona odbioru robót wykonanych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców poprzez spisanie protokołu, przy udziale przedstawicieli: Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy,.

§ 3

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, wynikającym z oferty stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Wynagrodzenie nie może przekroczyć kwoty określonej w ofercie netto: zł. i brutto (wraz z podatkiem VAT) zł., słownie:

2. Wynagrodzenie ryczałtowe jest stałe i obejmuje wszystkie czynności i koszty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy. W razie wątpliwości poczytuje się, iż Wykonawca podjął się wykonania wszystkich robót, prac i czynności objętych opisem przedmiotu zamówienia i projektem stanowiącym część składową niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy. Wynagrodzenie brutto może się zmienić tylko w przypadku zmiany stawki VAT określonej właściwymi przepisami .

4. Zamawiający nie dopuszcza płatności częściowych.

5. Zapłata będzie następowała na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego oraz zatwierdzone przez Zamawiającego sprawozdanie przypadające za okres rozliczeniowy. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

6. Strony ustalają, iż za dzień zapłaty jakiegokolwiek należności uznawać będą dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. Cena łączna oraz ceny jednostkowe wskazane w Ofercie obejmują podatek od towarów i usług (albo inny podatek od wartości dodanej w rozumieniu Dyrektywy 2006/112/WE Rady Unii Europejskiej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – Dz. Urz. Unii Europejskiej seria L 2006 r. Nr 347 s. 1), jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego podatek od

Przetarg nieograniczony: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w Łukęcinie”

towarów i usług będzie obciążał Wykonawcę. Jeżeli obowiązek podatkowy z tytułu podatku od towarów i usług będzie obciążał Zamawiającego, podatek ten zapłaci Zamawiający, jednakże na potrzeby określenia podstaw wymiaru kar umownych oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kwoty cen wskazanych powyżej będą powiększane o równowartość podatku od towarów i usług.

8. Strony ustalają, iż na zasadzie potrącenia umownego Zamawiający może potrącać z należnego Wykonawcy wynagrodzenia wszelkie roszczenia przysługujące Zamawiającemu na podstawie Umowy, w szczególności kary umowne, roszczenie o uzupełnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, koszty wykonania zastępczego oraz roszczenie o obniżenie ceny.

§ 4

1. W celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń służących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy, wynikających bądź z treści Umowy, bądź z przepisów prawa, w tym także roszczeń z tytułu rękojmi za wady, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny łącznej, co stanowi kwotę: zł., w formie

2. W trakcie trwania Umowy Wykonawca jest uprawniony zmienić formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, określonych w wart. 148 ust. 1 PZP. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie dokonana przez Wykonawcę z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. W przypadku zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje będą wystawione jako gwarancje bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, a także nie będą przewidywać właściwości prawa innego niż prawo Rzeczypospolitej Polskiej, ani nie będą poddawać sporów ich dotyczących właściwości innych sądów niż sądy powszechne w Rzeczypospolitej Polskiej. Postanowienia wskazane w zdaniu poprzednim stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zabezpieczenie wniesione w formie poręczenia.

3. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jakiegokolwiek części utraci swoją ważność albo zostanie pomniejszone z przyczyn innych niż zwrot zabezpieczenia, o którym mowa w § 4 ust. 6, wówczas Wykonawca niezwłocznie uzupełni zabezpieczenie do kwoty określonej w Umowie. Do tego czasu Zamawiający może się powstrzymać od świadczeń, do których jest zobowiązany na podstawie Umowy, co nie będzie stanowiło zwłoki ani opóźnienia Zamawiającego.

5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jakiegokolwiek części utraci swoją ważność albo zostanie pomniejszone z przyczyn innych niż zwrot zabezpieczenia, o którym mowa § 4 ust. 6 przed upływem terminu zapłaty ostatniej płatności na rzecz Wykonawcy, to Zamawiający jest uprawniony zatrzymać z płatności należnych Wykonawcy kwotę równą kwocie brakującego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Okoliczność powyższa nie pozbawia Wykonawcy uprawnień w zakresie zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w § 4 ust. 3.

6. Zamawiający zwróci Wykonawcy część złożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie nieprzekraczającej łącznie 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

7. Pozostała część złożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 30% służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji.

8. Jeżeli którekolwiek z roszczeń, które zabezpiecza zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanie się wymagalne, Zamawiający będzie uprawniony zaspokoić to roszczenie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na zadośćuczynienie temu roszczeniu. O zaspokojeniu roszczenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę.

§ 5

1. Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie, oznakowanie placu budowy i robót oraz warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2. Po zakończeniu robót Wykonawca w terminie dwóch tygodni usunie z placu budowy wszelkie urządzenia, tymczasowe zaplecze budowy, resztki materiałów, wszelkiego rodzaju gruz i śmieci.
3. Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, aż do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego.
4. Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru pełną dostępność do placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany informować Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikające oraz ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania i odbioru.
5. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz zgodnie z Polskimi Normami i Normami Branżowymi oraz wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.
6. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z bieżącym jego utrzymaniem i demontażem.
7. W przypadku konieczności kierowania ruchem w trakcie realizacji robót Wykonawca musi dysponować pracownikami przeszkolonymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2003r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. nr 182 poz.1784 ze zm.) którzy na podstawie art. 6 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.), będą posiadać uprawnienia do dawania sygnałów uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze w czasie prowadzenia robót.
7. Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót przedłoży Zamawiającemu operat kolaudacyjny w dwóch egzemplarzach, zawierający następujące dokumenty: spis treści, sprawozdanie techniczne, dokument przebiegu robót wraz z protokołem odbioru robót, aprobaty techniczne, świadectwa jakości wbudowanych materiałów, projekt powykonawczy (w przypadku wprowadzenia zmian), operat geodezyjny powykonawczy z naniesieniem do zasobów geodezyjnych.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy (kontraktowa) oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach (deliktowa) powstałe w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy.

§ 6

1. Strony ustalają, iż Zamawiający będzie uprawniony do kontrolowania oraz sprawdzania stanu zaawansowania i jakości wykonanych robót oraz do powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach. Okoliczność, iż dane roboty zostały przez Zamawiającego uprzednio sprawdzone i nie kierowano co sposobu ich wykonania żadnych uwag nie będzie wpływać na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ujawnionych w późniejszym terminie wad. O wszelkich wykrytych wadach Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie w terminie do 7 dni od dnia ich ujawnienia.
2. Zgłoszone wady winny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę w terminie i w sposób wskazany przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 3.

§ 7

1. Świadczenia Wykonawcy wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy będą podlegały odbiorom dokonywanym przez Zamawiającego. Terminem wykonania świadczenia Wykonawcy wchodzącego w zakres Przedmiotu Umowy będzie dzień poświadczony w częściowym protokole odbioru robót, a jeżeli w odniesieniu do danej części świadczenia protokół taki nie został sporządzony w protokole odbioru końcowego.
2. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie wynikającym z Harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy, przy czym w uzasadnionym przypadku, jeśli

Przetarg nieograniczony: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w Łukęcinie”

Zamawiający nie może przeprowadzić odbioru, Wykonawca i Zamawiający ustalą wspólnie nowy termin dokonania tego odbioru. O niemożności uczestniczenia w czynnościach odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę faksem, pocztą elektroniczną lub pisemnie niezwłocznie po powiadomieniu przez Wykonawcę o gotowości rozpoczęcia tego odbioru. Strony ustalają, iż okoliczność powyższa nie stanowi zwłoki Zamawiającego i nie jest podstawą do skorzystania przez Wykonawcę z uprawnień określonych w art. 551 Kodeksu cywilnego oraz nie stanowi zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu terminów określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

3. Przewiduje się następujące rodzaje odbioru robót:

- a) odbiory częściowe robót budowlanych, polegające na sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót zgodnie z zakresem zgłoszonym przez Wykonawcę, o wartości nie większej niż określona w § 3 ust. 2.
- b) odbiór końcowy robót budowlanych, polegający na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót zgodnie z umową,
- c) odbiór gwarancyjny, przeprowadzony przed upływem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robót.

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiot zamówienia wykonany w całości zgodnie z projektem budowlano wykonawczym, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzona niezgodność przedmiotu odbioru z wymaganiami określonymi w Umowie, to wówczas Zamawiający, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych i dochodzenia odszkodowania, jest uprawniony, wedle własnego wyboru do:

- 1) jeżeli niezgodność przedmiotu odbioru z wymaganiami określonymi w Umowie nadaje się do usunięcia – odmowy odbioru do czasu usunięcia niezgodności;
- 2) jeżeli niezgodność przedmiotu odbioru z wymaganiami określonymi w Umowie polega na niekompletności przedmiotu odbioru – przyjęcia świadczenia w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w Umowie i naliczenia kary umownej za zwłokę; w takim przypadku podstawą wymiaru kary umownej za zwłokę będzie wartość tej części Zlecenia, z wykonaniem której Wykonawca pozostaje w zwłoce;
- 3) jeżeli niezgodność przedmiotu odbioru z wymaganiami określonymi w Umowie stanowi wadę (lub wady), która nie nadaje się do usunięcia, ale umożliwi użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem — odpowiedniego obniżenia ceny, które nastąpi w takim stosunku, w jakim wartość i użyteczność przedmiotu wolnego od wad pozostaje do jej wartości i użyteczności ocenionej z uwzględnieniem istniejących wad;
- 4) jeżeli niezgodność przedmiotu odbioru z wymaganiami określonymi w Umowie stanowi wadę (lub wady), która nie nadaje się do usunięcia i jednocześnie uniemożliwia użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem:

a) odstąpienia od Umowy w zakresie całości lub części Przedmiotu Umowy; odstąpienie to będzie uznawane za odstąpienie z przyczyn zależnych od Wykonawcy;

albo

b) wykonania na koszt Wykonawcy prac objętych Przedmiotem Umowy (dalej: „Wykonanie Zastępcze”).

6. Strony ustalają, że terminem wykonania Przedmiotu Umowy będzie data podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez wad i usterek.

§ 8

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty wykonane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy na okres 60 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego robót. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego.

2. Okres gwarancji jakości ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający, wskutek wad, nie mógł korzystać z przedmiotu objętego przedmiotową gwarancją. Dla wymienionych lub naprawionych w ramach gwarancji jakości części i urządzeń termin gwarancji jakości biegnie od nowa, od dnia dokonania naprawy bądź wydania Zamawiającemu urządzenia lub części w stanie wolnym od wad.

Przetarg nieograniczony: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w Łukęcinie”

3. Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji jakości wad Przedmiotu Umowy Wykonawca dokona ich niezwłocznego usunięcia, nie później jednak niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od chwili ich zgłoszenia Zamawiającemu. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy usunięcie wad nie będzie możliwe w wyżej określonym terminie, Wykonawca ustali z Zamawiającym termin usunięcia wad, spisując na tę okoliczność stosowny protokół.
4. Koszty usunięcia wad, w szczególności koszty napraw, dojazdu, transportu, delegacji, robocizny, będą obciążać wyłącznie Wykonawcę.
5. Zamawiający zgłosi Wykonawcy wady podlegające usunięciu na podstawie udzielonej gwarancji jakości pisemnie, faksem na nr..... telefonicznie na nr.....bądź pocztą elektroniczną na adres..... w dniu roboczym w godzinach 7:00 – 15:00.
6. Zamawiający może wykonać przewidziane przepisami Kodeksu cywilnego uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
7. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają w ciągu 60 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego robót. Postanowienia § 8 ust. 3, 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

§ 9

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w § 10 ust. 3 Umowy.
2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust.1 PZP przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w następującym zakresie:
 - 1). Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót w przypadku:
 - a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:
 - klęski żywiołowe;
 - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
 - b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne;
 - c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne;
 - d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;
 - e) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego szczególności:
 - i) wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
 - ii) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
 - iii) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;
 - 2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:
 - a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
 - b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
 - c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
 - d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło

Przetarg nieograniczony: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w Łukęcinie”

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

3) Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

b) zmiana obowiązującej stawki VAT.

c) konieczności wykonania robót dodatkowych wynikających z protokołu konieczności.

3. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w § 10 ust. 2 Strony, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych interesów, zasadę równości Stron stosunku obligacyjnego oraz ekwiwalentności wzajemnych świadczeń i zgodny zamiar wykonania Przedmiotu Umowy, określą w niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe ich prawa i obowiązki.

4. Niezależnie od postanowień § 10 ust. 2 i 3, Strony dopuszczają możliwość:

1) zmian redukcyjnych Umowy,

2) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków Wykonawcy,

3) zmiany danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,

4) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu Umowy,

W takiej sytuacji Strony wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące dotychczasowe brzmienie Umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy.

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki z realizacją Przedmiotu Umowy tak dalece, że nie gwarantuje to zakończenia prac w umownym terminie. Przy ocenie stopnia zaawansowania prac Zamawiający posłuży się przedstawionym przez Wykonawcę „Harmonogramem rzeczowo-finansowym”, stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. Złożone przez Zamawiającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy, winno być poprzedzone dwukrotnym wezwaniem Wykonawcy do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z terminami wynikającymi z Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający uiszczy Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za roboty wykonane zgodnie z Umową bez jakichkolwiek wad, które to okoliczności potwierdzone zostaną stosownym protokołem.

3. Za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:

a) zwłoki w wykonaniu robót - w wysokości 0,1 % ceny łącznej brutto za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od upływu określonego przez strony terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust.1,

b) zwłoki w usunięciu wad robót - w wysokości 0,1% ceny łącznej brutto za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez strony w § 8 ust. 3 terminu na usunięcie wad w ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości albo na podstawie rękojmi,

c) odstąpienia w całości od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto.

d) odstąpienia w części od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 30% wynagrodzenia brutto należnego za zobowiązanie, od którego odstępuje Zamawiający,

e) utraty całości lub części dofinansowania przyznanego Zamawiającemu w ramach PROW, na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę – w wysokości utraconego dofinansowania.

Przetarg nieograniczony: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w Łukęcinie”

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z należnego mu wynagrodzenia kar umownych określonych niniejszą Umową.

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

§ 11

1. Wszelkie spory wynikłe przy realizacji niniejszej Umowy rozpoznawane będą przez sądy powszechne właściwe rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

2. Niniejsza Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy PZP. oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 12

1. Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy określonej w § 11 ust. 1.

§ 13

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki do niej:

1).....

2).....

§ 14

Przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: w dwóch dla Zamawiającego oraz w jednym dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

.....
Grzegorz Józwiak – Burmistrz Dziwnowa

.....
Podpis wykonawcy

.....
KONTRASYGNA TA SKARBNIKA
Grażyna Madońska – Skarbnik Gminy

Przetarg nieograniczony: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w Łukęcinie”

Załącznik Nr 9

Opis rozwiązań równoważnych dla technologii uzdatniania wody w ramach inwestycji „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w Łukęcinie”

WYMAGANIA OGÓLNE

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót oraz za zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną .

Integralną częścią specyfikacji jest projekt techniczny, który określa parametry technologiczne urządzeń. Podane w nim dane techniczne, należy uwzględnić na etapie przygotowywania oferty i wykonawstwa układu technologicznego.

MATERIAŁY

Technologię uzdatniania wody wykonać na podstawie parametrów zgodnych z dokumentacją projektową przy jednoczesnym wymogu standardu wykonania jakościowego urządzeń zawartych w niniejszej SIWZ oraz projekcie technicznym. Przyjmuje się, że postanowienia SIWZ mają charakter nadrzędny w stosunku do projektu technicznego.

Jeśli gdziekolwiek w projekcie lub SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie materiałów równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych.

W celu dokonania oceny technicznej oferty, zaproponowana przez Wykonawcę technologia uzdatnia musi być wykazana w formie tabelarycznej i dołączona do oferty. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia oraz ilości. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane i związane z tym usługi i dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

W związku z powyższym w celu oceny technicznej złożonych ofert, wszyscy Wykonawcy zobowiązani są uzupełnić Tabelę do oceny technicznej oferty.

Wykonawcy, którzy wykażą w tabeli do oceny technicznej, stosowanie elementów zamiennych w stosunku do urządzeń z projektu, zobowiązani są do załączenia do swojej oferty kompletu dokumentów poświadczających spełnienie warunku równoważności tj:

Przetarg nieograniczony: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w Łukęcinie”

- a) dla zestawów technologicznych: aeracji, filtracji, pompy płuczonej, dmuchawy oraz rozdzielni pneumatycznej należy dołączyć atesty PZH na kompletne zestawy. Nie dopuszcza się stosowania atestów PZH na poszczególne podzespoły zestawów technologicznych.
- b) rysunki techniczne w skali: rzut z góry, frontu, przekrój pionowy, przekrój poziomy (dla zestawów aeracji oraz filtracji przez środek zbiorników)
- c) atest PZH na kompletny zestaw technologiczny,
- d) deklaracja zgodności na kompletne zestawy technologiczne,
- e) karty katalogowe z parametrami oraz krzywe przesiewu stosowanych złożeń, podane przez producenta,
- f) graficzny schemat płukania filtrów,
- g) graficzny schemat instalacji sterującej oraz schemat elektryczny szafy sterującej procesem technologicznym.

Zamawiający nie wyraża zgody, by proponowane w ofercie urządzenia równoważne były prototypami. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to urządzenia sprawdzone. Wykonawca winien udokumentować, iż zaproponowane urządzenia równoważne pracują na innych 3 zrealizowanych obiektach przez okres nie krótszy niż 2 lata . Na dowód pracy urządzeń równoważnych należy załączyć referencje z pracującej stacji uzdatniania wody potwierdzające należytą ich pracę z informacją o typie zastosowanych urządzeń.

Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym projektem oraz SIWZ, szczególnie w zakresie efektów uzdatniania wody, kosztów eksploatacji, niezawodności działania. Wykonawca musi mieć świadomość, iż możliwość zastosowania urządzeń równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami technologicznymi określonymi w projekcie oraz parametrami materiałowymi i jakościowymi określonymi w PT oraz specyfikacji technicznej.

W celu zachowania kompatybilności i jednolitości wszystkich urządzeń technologicznych, nie dopuszcza się wykonania poszczególnych zestawów technologicznych przez różnych producentów.

Kompletne moduły urządzeń technologicznych muszą być wykonane w hali technologicznej producenta w zorganizowanym procesie produkcji i kontroli. Gotowe urządzenia technologiczne powinny przejść pozytywnie kontrolę na stanowisku testowym w hali producenta – potwierdzone protokołem kontroli jakości. W związku z powyższym, wymogiem zamawiającego jest, aby ich proces produkcyjny przebiegał zgodnie z systemem jakości ISO 9001. Na obiekcie dopuszcza się wyłącznie montaż gotowych modułów urządzeń i orurowania. W przypadku wykonywania urządzeń technologicznych i orurowania ze stali kwasoodpornej przez Wykonawcę zobligowany jest on do posiadania certyfikatu zarządzania jakością ISO 9001, a w przypadku ich zakupu, okazania posiadanego certyfikatu ISO 9001 przez firmę wykonującą urządzenia technologiczne i rurociągi ze stali kwasoodpornej. Certyfikat ISO 9001 producenta należy załączyć do oferty przetargowej.

Dla przyjętych w projekcie kompletnych urządzeń technologicznych uzdatniania wody dopuszcza się zastosowanie równoważnych urządzeń pod warunkiem zapewnienia co najmniej takich samych parametrów wydajnościowych, jakościowych, standardu wykonania, posiadania wymaganych atestów oraz zapewnieniu wymaganego systemu jakości w procesie produkcji, a ich producent będzie w stanie zapewnić co najmniej taki sam serwis. Nie dopuszcza się zamiany

Przetarg nieograniczony: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w Łukęcinie”

tylko niektórych urządzeń ze względu na możliwość braku kompatybilności z całą technologią, co może skutkować nie uzyskaniem żądanych parametrów wody uzdatnionej.

Materiały stosowane do budowy stacji uzdatniania wody powinny mieć :

- Oznakowanie znakiem CE co oznacza , że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm , z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego , uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi , lub
- Oznakowanie znakiem budowlanym , co oznacza , że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE , dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną .

ORUROWANIE ZE STALI KWASOODPORNEJ

Prefabrykacja orurowania zestawów filtracyjnych, zestawu napowietrzania i dmuchawy winna być realizowana w warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjnej a całkowity montaż zestawów układu technologicznego i rurociągów spinających wraz z próbą szczelności winien odbyć się przed wysyłką na obiekt (co zapewni eliminację mankamentów wykonywania instalacji rurowych w warunkach budowy bezpośrednio na obiekcie).

Na obiekcie dopuszcza się wyłącznie montaż i wykonanie krótkich odcinków rurociągów łączących poszczególne zestawy technologiczne. Orurowanie stacji wykonać z rur i kształtek ze stali odpornej na korozję gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. Wszystkie spoiny powinny być wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC) przy czym zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania na etapie wykonawstwa udokumentowania jakości spoin wydrukiem parametrów wykonania spoin. W celu minimalizacji strat hydraulicznych, odgałęzienia poszczególnych docinków rur powinny być wykonane metodą kształtowania szyjek. Na rurociągach w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4301, wymaga się stosowania kołnierzy łączeniowych w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kołnierze należy osadzać na rurociągach zakończonych wyobleniem jako „luźne” i łączyć za pomocą śrub w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4301.

ARMATURA zestawów filtracyjnych, zestawu napowietrzania, dmuchawy, zestawów hydroforowych

Każdy zestaw aeracji i filtracyjny musi posiadać odpowietrznik wykonany ze stali nierdzewnej, dobrany stosownie do projektowanej wydajności i ciśnienia powietrza. Przepustnice powinny posiadać dyski ze stali nierdzewnej. Układ zasilania siłowników pneumatycznych powinien posiadać kontrolę ciśnienia sprężonego powietrza w celu awaryjnego automatycznego zamknięcia przepustnic przy spadku ciśnienia sprężonego powietrza (np. brak zasilania energetycznego, awaria sprężarki) i przejścia na ręczne sterowanie pracą stacji. Układ sprężonego powietrza powinien być zabezpieczony układem uzdatniania powietrza, kontroli jego ciśnienia i natężenia przepływu

Zestaw Aeracji AIC 1800 (PT)

W zaprojektowanej technologii uzdatniania wody surowej, proces napowietrzania odgrywa kluczowe znaczenie dla uzyskania efektu końcowego.

Wymaga się aby dostarczony zestaw aeracji uzyskał minimum wartość 6 mg/dm³ stopnia napowietrzenia wody dla następujących parametrów stałych:

- temp: 10°C
- ilość podawanego powietrza do aeratora \leq 10% zaprojektowanej wydajności ciągu technologicznego SUW,
- maksymalny czas kontaktu powietrza z wodą 180s,
- maksymalne ciśnienie powietrza w aeratorze 3 bary.

W przypadku zaproponowania rozwiązania równoważnego w stosunku do zaprojektowanego modułu aeracji, wymaga się aby Wykonawca dołączył do oferty przetargowej badanie wykonane przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą (akredytowane laboratorium), poświadczające uzyskanie na proponowanym urządzeniu zamiennym, w podanych powyżej warunkach granicznych, minimalnej wymaganej wartości stopnia natlenienia wody. Przeprowadzony pomiar powinien być wykonany metodą Winklera za pomocą sond elektrochemicznych lub fotometrycznych. Dokument z badania powinien zawierać informację o badaniu próby wody z określonego urządzenia wraz z informacjami o zachowaniu podczas badania podanych powyżej warunków granicznych.

Zestaw Filtracyjny FIC/208/1251 (PT)

W wyniku analizy technologicznej możliwości jak najefektywniejszego uzdatnienia wody, przyjęto dwa stopnie filtracji. W celu zagwarantowania prawidłowości pracy technologicznej pojedynczego zestawu filtracyjnego wymaga się, aby każdy z jego elementów spełniał wymagania projektu technicznego, a zastosowane złoża spełniały oczekiwane parametry fizykochemiczne. Poza parametrami złożów filtracyjnych kwarcowych określonych w dokumentacji, wymaga się, aby dostarczone złożo katalityczne spełniało poniższe wymagania:

- zawartość tlenków manganu nie mniejsza niż 83%
- współczynnik nierównomierności uziarnienia na poziomie 1,2–1,4 zapewniający jednorodność złoża w całej objętości,
- rozpuszczalność w kwasach na poziomie 1,2 – 1,4.

W przypadku proponowania rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty przetargowej kompletu dokumentów, wykazujących równoważność zastosowanego elementu do określonego w PT oraz SIWZ. W przypadku proponowanych złożów dokumentami tymi są karty katalogowe, krzywe przesiewu, potwierdzające parametry fizykochemiczne podane przez producenta.

SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt użyty do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych lub projekcie. Sprzęt stosowany do wykonywania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca powinien dysponować maszynami i zapleczem technicznym, pozwalającym na wykonanie zestawów technologicznych stacji zgodnie z przyjętym reżimem wykonania tj. maszyny do obróbki rurociągów ze stali kwasoodpornej 1.4301 o średnicach od DN32 do DN200 w szczególności:

- głowica automatyczna do spawania orbitalnego,
- maszyna do wyciągania szyjek metodą obróbki plastycznej,
- giętarka umożliwiająca gięcie rur od DN50 do min. DN80

W przypadku braku takich maszyn i zaplecza Wykonawca powinien wskazać firmę (podwykonawcę/dostawcę) zdolną spełnić powyższe wymagania, udokumentować dysponowanie przez nią odpowiednim sprzętem oraz załączyć do swojej oferty oświadczenie wystawione przez wskazaną firmę, z usług której zamierza skorzystać, o zapewnieniu wsparcia technicznego przy wykonywaniu przedmiotu przetargu w zakresie prefabrykacji modułów ze stali kwasoodpornej.

SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY

Ze względów eksploatacyjnych oraz dla zapewnienia prawidłowej obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej Zamawiający wymaga aby urządzenia i zestawy technologiczne były kompletne i objęte całościową gwarancją producenta zestawu/urządzenia. Nie mogą stanowić zbioru poszczególnych elementów z gwarancjami częściowymi na poszczególne podzespoły. Z tego względu Wykonawca winien udokumentować posiadanie przez producenta zestawów technologicznych własnej sieci serwisowej oraz podać lokalizację oddziałów serwisowych. Wymaga się aby odległość najbliższej jednostki serwisowej producenta technologii uzdatniania od miejsca zabudowy urządzeń była nie większa niż 120km. Spis lokalizacji oddziałów serwisowych należy dołączyć do oferty przetargowej.