

Dziwnów, dnia 20 kwietnia 2011r.

INW.271.8.2011

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia „Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią oraz sieci wodociągowej na ul. Szkolnej w Międzywodziu”.

Ze względu na rozbieżność rozwiązania projektowego ze stanem faktycznym w terenie Zamawiający wyjaśnia i zobowiązuje do skalkulowania w cenie ofertowej wykonania zasilania elektroenergetycznego przepompowni ścieków. Projekt przewidywał umiejscowienie przyłącza elektroenergetycznego przy samej przepompowni, natomiast zakład energetyczny wykonał szafkę ZK + TL przy granicy działki 156/34 w odległości ok. 15-20m od przepompowni. Należy uwzględnić zasilenie elektroenergetyczne przepompowni z wykonanego przez zakład energetyczny przyłącza.

Modyfikacje wynikające z treści udzielonych wyjaśnień są dla Wykonawców wiążące. Z uwagi na zakres wyjaśnień Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

BURMISTRZ
Grzegorz Ióźwiak
Grzegorz Ióźwiak