



Dziwnów, dnia 14 kwietnia 2011r.

INW.271.8.2011

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE WYJAŚNIENÍ TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia „Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią oraz sieci wodociągowej na ul. Szkolnej w Międzywodziu”.

Pytanie: W projekcie budowlanym zawarta jest informacja, iż szafa sterownicza ma być wyposażona w moduł telemetryczny. Czy w związku z tym, na nowo budowanej sieciowej przepompowni ścieków należy uruchomić system monitoringu? Jeśli tak, to czy nowo budowana przepompownia ma stanowić rozbudowę istniejącego systemu monitoringu w technologii GPRS?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że na nowo budowanej sieciowej przepompowni ścieków należy uruchomić system monitoringu, a nowo budowana przepompownia ma stanowić rozbudowę istniejącego systemu monitoringu w technologii GPRS. Poprawność funkcjonowania systemu monitoringu zostanie skontrolowana na etapie odbioru robót w istniejącym systemie wizualizacji na oczyszczalni ścieków w Międzywodziu.

Modyfikacje wynikające z treści udzielonych odpowiedzi są dla Wykonawców wiążące. Z uwagi na zakres pytań Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

BUKMISTRZ

Grzegorz Józwiak