

INW-341/22/10

PYTANIE OFERTOWE

Pytanie ofertowe do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Przebudowę elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego w Dziwnówku na Oś. Zdrojowym i Słonecznym”

1. W załączniku do SIWZ „Opis techniczny” jest mowa o zasileniu projektowanych obwodów oświetlenia ulicznego z dwóch szafek oświetleniowych SO2, Brak jest schematów jak i opisu wyposażenia ww. szafek:

a) Czy dostawa i montaż ww. szafek oświetleniowych (2szt.) objęte są postępowaniem przetargowym?

b) Prosimy o udostępnienie schematów ideowych szafek SO2

Ad.1. Zamawiający już dokonał uzupełnień schematów na stronie internetowej www.bip.dziwnow.pl w dniu 10.11.2010r. Dostawa i montaż szafek jest objęta postępowaniem przetargowym.

2. W załączniku do SIWZ „Opis techniczny” jest mowa o wykonaniu mufy rozgałęznej typu 81601; w załączonym do SIWZ przedmiarze brak jest pozycji uwzględniającej wykonanie takiej. Czy wykonanie mufy przelotowej należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym?

Ad.2. Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych art.31 ust 1 Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacją techniczną i STWIOR. Przedmiar robót jest tylko elementem pomocniczym. Dlatego w kalkulacji oferty należy tylko i wyłącznie opierać się na dokumentacji projektowej i STWIOR.

3. W załączniku do SIWZ „Opis techniczny” jest mowa o „uszczelnieniu końców rur” (przepustów); w nakładach rzeczowych i materiałowych w załączonym do SIWZ przedmiarze brak jest pozycji na wykonanie ww. uszczelnień. Czy należy uwzględnić wykonanie uszczelnień rur osłonowych; jakim materiałem?

Ad.3. W kosztorysie w przedmiarze robót pozycja 4 obejmuje ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm. W rozwinięciu katalogu KNNR 5 0705-01 znajdują się dalsze dane. Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych art.31 ust 1 Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacją techniczną i STWIOR. Przedmiar robót jest tylko elementem pomocniczym. Dlatego w kalkulacji oferty należy tylko i wyłącznie opierać się na dokumentacji projektowej i STWIOR.

4. W załączniku do SIWZ „Opis techniczny” i „Przedmiar robót” został zaniżony (jest 23, winno być 46 szt.) obmiar izolacyjnych złącz fazowych typu IZK-2-02. Czy należy dokonać korekty obmiaru w kosztorysie ofertowym?

Ad.4. Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych art.31 ust 1 Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacją techniczną i STWIOR. Przedmiar robót jest tylko elementem pomocniczym. Dlatego w kalkulacji oferty należy tylko i wyłącznie opierać się na dokumentacji projektowej i STWIOR.

5. W załączniku do SIWZ „Rysunek nr 1<Projekt zagospodarowania terenu>” pokazanych jest 6 odcinków rur osłonowych przechodzących pod ulicą. Załącznik do SIWZ „Przedmiar robót”

przewiduje wykonanie zadania w technologii wykopu pełnego. Prosimy o potwierdzenie, że prace przy przejściach przez ulice należy wykonać w tej technologii.

Ad.5. Potwierdzamy wykonanie prac w technologii wykopu pełnego ponieważ na danych osiedlach prace drogowe są sprawą przyszłościową (brak ułożonych chodników i ulic).

6. Czy w ofercie należy uwzględnić koszt rozbiórek i przygotowania do poprzedniego stanu nawierzchni chodników/wjazdów na posesję.

Ad.6. Informujemy, że droga na Os. Zdrojowym i Słonecznym jest drogą gruntową. Poprawne sporządzenie oferty wymaga wizji lokalnej w terenie.

Zamawiający udzielając w/w odpowiedzi nie widzi konieczności przedłużania terminu składania ofert, wobec tego termin składania ofert nie ulega zmianie.

BURMISTRZ

Krzysztof Kozicki