

## Odpowiedź na pytania

**Dotyczy: przetargu nr INW-341/7/10 na: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy ul. Zatocznej w Międzywodziu.**

**Pytanie:**

Czy inwestor dopuści do przetargu nawierzchnie poliuretanową natrysk (granulat SBR 11 mm, granulat EDM 2 mm) wykonaną na placu budowy (in situ). Taka nawierzchnia jest bezspoinowa, nawierzchnie tego typu są elastyczne i trwałe w eksploatacji.

**Odpowiedz:**

Oczywiście, że tak. Poprzez natrysk – rozumiemy rozłożenie granulatu maszynowo, a potem natrysk warstwy zewnętrznej. Przy wykonaniu warstw poliuretanu w ten sposób należy zachować reżim technologiczny wymagany przez producenta poliuretanu.

W wyniku udzielanych odpowiedzi Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu składania ofert.

**BURMISTRZ**

  
Krzysztof Kozicki