

Gmina Dziwnów
ul. Szosowa 5
72-420 Dziwnów

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Budowę kompleksu boisk w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012 w Dziwnowie.

PYTANIE

Zbyt szczegółowe określenie parametrów technicznych nawierzchni poliuretanowej sugerować może konkretnego producenta. W związku z powyższym proszę o dopuszczenie nawierzchni wydłużeniu względnym przy rozciąganiu $\geq 66\%$ co pozwoli na zaproponowanie produktów o równoważnej jakości innych producentów.

ODPOWIEDZ

WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ
Badania na zgodność z norma PN-EN 14877, lub aprobatą techniczną ITB, lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
 2. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.
 3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
- Pragniemy zaznaczyć, iż jako projektanci wyrażamy zgodę, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sportu na każdy rodzaj nawierzchni syntetycznej posiadający ww. dokumenty. Firma CTRL PLUS Architekci sporządzająca projekt budowlany ADAPTACJI KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 W DZIWNOWIE wyraża zgodę na dopuszczenie do postępowania przetargowego nawierzchnie o wydłużeniu względnym przy zerwaniu $\geq 66\%$ o ile wykonawca przedłoży stosowne dokumenty.

Kierownik zamawiającego

Z up. BURMISTRZ

Janina Ławrynowicz-Wiśniewska
Zastępca Burmistrza