

Dziwnów, dnia 29 stycznia 2008r.

INW-341/1/08

PYTANIE OFERTOWE

1. W przedmiarze robót w dziale nawierzchnie założono nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm typu fala kolor żółty. Proszę o wyjaśnienie czy kolor żółty ma być uzyskany na bazie białego cementu czy cementu szarego. Jest to ważne ze względu na różnicę w cenie kostki.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE OFERTOWE

Ad.1. W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót umieszczonej na stronie internetowej www.bip.dziwnow.pl, są zawarte informacje na temat wymogów materiałowych i jakościowych jakie powinna spełniać kostka betonowa – ROZDZIAŁ D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (punkt 2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych). W rozdziale tym jest wskazane, że do produkcji kostki brukowej betonowej zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze.

Z up. BURMISTRZA

Janina Lawrynowicz-Wisniewska
Zastępca Burmistrza

